



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy

Świdnica, 20 marca 2026 r.  
HK.9011.10.2026

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
Żarów, ul. Piastowska 10 A

Otrzymało dn. 26-03-2026  
L.dz. 533/2026

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie  
ul. Piastowska 10A  
58-130 Żarów

Dotyczy: Zbiorczej rocznej oceny jakości wody na krytej pływalni w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10B

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy (dalej: PPIS w Świdnicy) na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po analizie:

1. parametrów jakości wody na krytej pływalni przy ul. Piastowskiej 10 B, 58-130 Żarów ocenionych przez zarządcę na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (prowadzonej, bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania; systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowaniu pomiarów w zakresie: pH, potencjału redox, chloru wolnego oraz chloru związanego),
2. wyników badań wody na ww. pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią zgodnie z ustalonym z PPIS w Świdnicy harmonogramem, oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
4. wyników badań wody pobranej na ww. pływalni 5 i 12 maja 2025 r. przez przedstawicieli PPIS w Świdnicy w ramach nadzoru sanitarnego, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na przedmiotowej pływalni.

Zakres badań obejmował parametry określone w załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj: Escherichię coli, Legionellę sp., Pseudomonas aeruginosa, ogólną liczbę mikroorganizmów w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48h, potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, sumaTHM, azotany, utleniałość.

Po analizie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że woda pod względem:

1. fizykochemicznym okresowo nie odpowiadała normom sanitarnym ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej dla suma THM oraz azotanów,
2. mikrobiologicznym cały rok odpowiadała normom sanitarnym.

Należy stwierdzić, że przekroczenia parametrów fizykochemicznych nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na konieczność dążenia zarządzającego do uzyskania jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy  
ul. Wałbrzyska 15  
58-100 Świdnica  
+48 74 8522091  
psse.swidnica@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-76909-31308-DEJA1-30

pływalniach.

PPIS w Świdnicy po przeanalizowaniu powyższych danych potwierdza, że zarządca przedmiotowej pływalni tj. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10A, prowadził ocenę jakości wody na przedmiotowej pływalni, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Ponadto PPIS w Świdnicy po przeanalizowaniu wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w kontrolnych próbkach wody z przedmiotowej pływalni, uwzględniając liczbę próbek odbiegających od norm, stwierdził, że w ocenianym okresie obiekt spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  
dr n. med. Ireneusz Skawina  
specjalista epidemiolog  
*(dokument wydany w postaci elektronicznej, podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. a/a

Osoba do kontaktu: Monika Nosek, tel. (74) 852 20 91 wew. 28, Sekcja Higieny Komunalnej



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy  
ul. Wałbrzyska 15  
58-100 Świdnica  
+48 74 8522091  
[psse.swidnica@sanepid.gov.pl](mailto:psse.swidnica@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-76909-31308-DEJAI-30