



HK.5203.9.3.2020.MW

Świdnica, 18 grudnia 2020 r.
zwykły, email

**OCENA ZBIORCZA ROCZNA
JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
ul. Piastowska 10 B, 58-130 Żarów
(od czerwca 2019 r. do listopada 2020 r.)**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59, z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni przy ul. Piastowskiej 10 B, 58-130 Żarów ocenionych przez zarządcę na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
- wyników badań wody na ww. pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy harmonogramem,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody pobranej na ww. pływalni w dniu 27 maja 2019 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy w ramach nadzoru sanitarnego dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na przedmiotowej pływalni.

Zakres badań obejmował parametry określone w załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólną liczbę mikroorganizmów w $36\pm 2^\circ\text{C}$ po 48h, *Legionella* sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

wiepodległa

Po analizie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiadała normom sanitarnym.

Na podstawie wyników badań wody basenowej pobranej w dniu 23 listopada 2020 r. w związku z poborem i badaniem próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, stwierdzono zawyżoną wartość dla mętności (niecka rekreacyjna - cyrkulacja).

Strona przedstawiła prawidłowe wyniki badania wody w zakresie mętności.

Należy stwierdzić, że przekroczenia parametru fizykochemicznego nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na konieczność dążenia zarządzającego do uzyskania jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy
M. Dratwa
z up. Mariola Dratwa
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymuje:

Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów

Osoba do kontaktu: Małgorzata Wachnik, tel. (74) 85 220 91 lub 92 wew. 49 lub 28, Sekcja Higieny Komunalnej